

工程验收单

工程名称	康泰地下车库安装监控及消防设施
验收单位名称	阿克苏通力房地产开发有限公司
施工单位名称	阿克苏市欣源安防经销部
施工日期	2025/8/1-2025/8/7
施工内容	详见附件-康泰地下车库监控材料、消防明细清单等
施工单位验收情况	 验收完毕。 经与片区沟通工程已完工。
验收单位验收情况	设备设施已安装到位,数量与清单一致 均能正常使用: 马林提·阿古 2025.8.5 负责人(签字):  日期: 2025.9.10
完工后现状	

康泰地下车库监控材料

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	小计	备注
1	摄像机	poe高清白光	台	16	320	5120	✓ 400万像素
2	摄像机支架		个	16	20	320	✓
3	六类网线		箱	5	750	3750	✓ 六类网线
4	电源线	RVV2*1	卷	2	590	1180	✓
5	交换机	poe百兆4口	台	3	780	2340	防水, 自带集成保护箱
6	交换机	poe百兆8口	台	1	780	780	防水, 自带集成保护箱
7	交换机	非poe百兆5口	台	1	180	180	8口千兆, 百兆带宽不足
8	母插头	插线板	个	5	45	225	✓ 至少需要5个
9	录像机	16路双网口2盘位	台	1	1450	1450	✓ 退回
10	监控硬盘	8T	块	2	900	1800	✓
11	显示器	24寸	台	1	750	750	✓
12	高清线	1.5米HDMI	根	1	35	35	✓
13	机柜	1.2米	个	1	900	900	✓
14	穿线管	PVC 25	米	600	1.5	900	✓
15	金属软管	dn 25	圈	1	60	60	✓ 15米一卷
16	五金、工程耗材		批	1	500	500	✓
17	安装费		项	1	4500	4500	✓
18	摄像机	poe高清白光	台	10	320	3200	✓
19	摄像机支架		个	10	20	200	✓
20	六类网线		箱	2	750	1500	✓
21	电源线	RVV2*1	卷	1	590	590	✓
22	录像机	32路双网口8盘位	台	1	2050	2050	新增补差价, 之前16路退回
23	监控硬盘	8T	块	2	900	1800	✓
24	穿线管	PVC 25	米	100	1.5	150	✓
25	金属软管	dn 25	圈	1	60	60	✓
26	五金、工程耗材		批	1	200	200	✓



康泰消防明细清单

序号	名称	设备参数	单价	单位	数量	金额	备注
1	灭火器加粉	4公斤灭火器换加粉	45	个	27	1215	到期换装加粉 ✓
2	灭火器	4公斤灭火器	130	个	45	5850	新购含挂架安装 ✓
3	消防箱	破损更换整套箱子	800	个	2	1600	破损安装需要重新拆装消防阀门 ✓
4	消防箱	破损维修	230	个	6	1380	破损维修重新更换框架面板 ✓
5	照明感应灯	安装声控感应灯, 包含灯电线, 电线保护管 (包含12瓦LED声控灯, 螺口灯头, 2米电源线, 1米黄腊管)	40	个	45	1800	原有照明灯不足还是常亮灯, 现在调整车辆通道保留几个常亮灯, 其余大部分为声控感应灯。 ✓
6	安全出口指示灯		45	个	26	1170	原有2个地下车道, 现在一个地下车道管理进出, 原有标识引导出口方向错误需要调整更换 ✓
7	应急灯	200*300*400	120	个	1	120	已坏需要更换 ✓
8	消防水袋		120	条	4	480	✓
9	消防枪头		50	个	3	150	✓
10	排水沟盖板	维修焊接	100	块	30	3000	现场维修 ✓
11	减速带	入口	110	米	16	1760	新装 ✓

车库入口安装监控明细清单

序号	名称	规格	数量	格 (元)	备注
1	摄像头	套	1	350	
2	4路录像机	台	1	250	
3	架空网线	米	50	100	
4	4路POE交换机	台	1	150	
5	硬盘2000G	个	1	300	
6	安装人工费			200	

盖章:

