


工程补充、变更图纸通知单


专业： 燃气

工程名称	新华路画堂春锦 13、14、15 号楼（采暖）天然气工程		
工程编号	2023-L1120	承接部门	西北分公司
建设单位	新疆南天城建（集团）股份有限公司	类 别	补充○ 变更●
原因：根据用户要求，现增加壁挂炉间 23 个，			
1. 根据用户需求，增加壁挂炉间 23 个，安装 J4 表 23 个。			
2. 变更材料表、变更附图详见材料表及附图。			
(以下无正文)			
设计变更人	周书	校核人	张海军
专业负责人	张海军	审核人	郑振华
项目负责人	哈雁冰	审定人	李政
设计单位		建设单位	
中国市政工程东北设计研究院有限公司西北分公司		(盖章)	
设计文件专用章		年 月 日	
2024 年 7 月 26 日		22(盖章)33775	


注：1. 本表除发送顾客单位外，由专业负责人汇总至项目负责人存档。 2. 若文字不能完全表达时可另附草图。




壁挂炉间A可燃气体报警系统平面图 1:50




文管? 系统图



壁挂炉间A天然气管道平面布置图 1:50



壁挂炉间B入户层天然气管道平面布置图 1:50



壁挂炉间B标准层天然气管道平面布置图 1:50



图例	 水供应	 电供应	 气供应	 暖气供应
----	--	--	--	---

• 醫

- 4、围护尺寸单位按管径、壁厚标注尺寸为6mm 计,其余尺寸单位mm 计;
- 5、图中除标注一层至六层外,其余均为0.00 层,高为0.45m 计;
- 6、图中除标注空管外,其余标注的管径位置均是指管径;
- 7、涉及本工程施工的管沟的埋设位置均是指埋设位置;
- 8、本图纸仅作为施工工程使用,不作为为项目预算和决算的依据;
- 9、所有未尽事宜,详见《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006(2020版));
- 10、本图及文字大度为A 幅二,二等级地上部分竖管沿管沟内燃气夜漏,地下及下沉部分,不在本图纸范围内;

	中国市政工程东北设计研究院有限公司				工程名称	库尔德市天然气工程
					子项名称	新华路西春街3、14、15号天然气工程
					壁挂炉间天然气管道平面布置图 壁挂炉间可燃气体报警系统平面图	
					阶段	施工图专业：燃气 比例：~ ~
					图号	燃施-A-00一燃-更
审 定	李公	校 核	崔东亮			
审 计	郭振华	设 计	成书			
项目负责人	哈源凉	制 图	成书			
专业负责人	张海罕	日 期	2024.07			

