

现场技术服务验收表

项目名称		东都果尔水电厂#2机组动平衡试验与配重调整			
服务单位		长沙泽一电气科技有限公司			
服务起止日期		2026年6月15日-2026年6月21日			
服务人员		刘助林, 胡红陵			
序号	服务项目	服务内容描述	验收标准	完成情况	验收结果
1	#2机组动平衡试验	对#2机组进行多次动平衡试验, 测量机组摆度与振动情况。	完成动平衡试验, 并出具调整前与调整后的摆度与振动书面数值。	已完成	验收合格
2	#2机组配置调整	根据动平衡试验数据, 计算并调整机组摆度与振动情况符合规程标准	调整后机组的摆度小于40μm以下, 符合东都果尔机组运行规程标准	已完成	验收合格
3					
4					
遗留问题与整改事项					
序号	问题描述	整改要求	整改完成情况	责任人	完成时限
1	无遗留问题				
2					
验收结论					
□合格 □不合格 □有条件合格					
验收意见:					
服务单位签字 (盖章)			客户单位签字 (盖章)		
日期:		日期: 2026.7.15			

2026.7.15
完成机组动平衡试验, 并出具调整前与调整后的摆度与振动书面数值, 符合东都果尔机组运行规程标准。