

通力集团工程立项申请

公司	巴州温和水电开发有限公司	部门	能源事业部	申请人	马成春	申请日期	2026年8月11日
工程概况：8月5日应急管理局、水利局安全生产大检查：温和一级电站空压机室、厂用变室未安装防火门，限期8月30日整改完成							
现场情况：厂用变室门尺寸：高2.1m、宽.0.98m、墙厚0.26m;空压机室尺寸：高2.1m、宽.1.18m、墙厚0.26m;							
工程内容：厂用变室、空压机室各安装防火门							
人员要求	包安装、门材质防火门要求						
附： 现场施工前后影响资料（有相关尺寸的必须要拍测量尺寸的视频，处理过程视频及验收视频。其他可只提供处理前后多角度照片）						申请工期	2026.8.20
						审批工期	2026.8.20
						工程地点	
审批人意见：	生产主任	现场核实，该隐患属实，同意立项实施需按期完成					
	技术设备主任	联合检修班加装防火门、隐患属实、尺寸核对，张德					
	能源管理副总经理	必须在规定时间内完成 姚再军 2026.8.11					
	集团副总经理	同意 王 2026/08/11					
	董事长	同意 李 26.8/12					

