

温和电站减压阀采购定标单

同意采购意见 2026.8.12

序号	项目名称	规格型号	计量单位	工程量	乌鲁木齐市新市区韵耀阀门经销部 陈文重15276604444			乌鲁木齐市米东区龙瑞双工泵阀服务部 牛宏禄18129228771			乌鲁木齐市高新区(新市区)金华路永丰建材经营部(个体工商户) 张萌 17699673673			浙江振海阀门有限公司 吴总13806834229		
					综合单价	合价	备注	综合单价	合价	备注	综合单价	合价	备注	综合单价	合价	备注
1	减压阀	型号:ZJK46H压力:4.0Mpa, 通径:200mm, 进口压力:4.0Mpa, 出口压力:0.2-0.8Mpa	个	1	20500	20500		26000	26000		37380	37380		68000	68000	
2	法兰		对	1	230	230		500	500		520	520		1500	1500	
3	螺栓螺母		套	1	155	155					100	100				
合计					20885			26500			38000			69500		
备注					普票1%, 质保期1年, 付款后开始定制, 预计25天到和静县			普票1%, 质保期1年, 付款后开始定制, 预计15天到和静县			普票1%, 质保期1年, 付款后开始定制, 预计20天到和静县			付款后开始定制, 质保期1年, 预计50天到和静县		

同意乌鲁木齐市龙瑞双工泵阀服务部中标;

采购价格 20885元

冯建群 2026.8.10

同意使用龙瑞双工泵阀。
2026/08/10

同意采购意见

姚丹军 2026.8.12



扫描全能王 创建

1. 同意 李强 2026.8/4.

通力集团采购立项申请

公司	巴州温和水电开发有限公司	部门	能源事业部	申请人	马成春	申请日期	2026年8月2日
立项原因： 1、莫呼察汗干渠二级电站技术供水房冷却水减压阀损坏，无法保证机组冷却水供水，为保障机组能够安全稳定运行，需要更换减压阀，特申请采购。							
具体要求：浙江超众阀门制造有限公司							
名称	采购数量	单位	规格型号	技术标准/参数		是否附图/照片	
减压阀	1.	个	型号：ZJK46H 压力：4.0Mpa 通径：200mm	型号：ZJK46H 压力：4.0Mpa 通径：200mm 进口压力：4.0Mpa 出口压力：0.2-0.8Mpa		=DISPIMG("ID_OE30409D46D_442159DB18560A680B298",1)	
质量要求：						要求交货/完工时间	
						交货地点	巴音郭楞蒙古自治州和静县哈尔莫墩镇莫呼察汗干渠水
审批人意见： 通和二次供水冷却水减压阀损坏问题已出现问题，紧急采购，尽快 会商和时由运维单位更换。 张博 2026.8.4 同意。 2026/08/04							

