

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-06-30



用钉钉扫码



审批编号	202606301100000347714
创建人	于盼辉
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	各位领导，因孟克特电站四师线路冲击导致我励磁相关元件发热起火损坏，由于是单一供货，现厂家已完成更换和修理，验收正常，线下审批已完成，申请付款16749元，请领导审批！
付款单位	尼勒克县孟克特水电投资有限公司
付款总额（元）	16,749.00（壹万陆仟柒佰肆拾玖元整）
支付日期	
收款单位	永州市智达自动控制设备有限公司
图片	图片地址 https://static.dingtalk.com/media/1QDPD2hfN5FjizfNB2LNBQCwrjD_NJZ33L0KFzv18Q0YAA_1280_1890.jpg 图片内容在首页后展示
附件	孟克特励磁维修验收(2).pdf 签章扫描件-1.67万采购-永州市智达自动控制设备有限公司-孟克特水电站中间继电器、调试变压器、励磁调节器维修等(2).pdf dzfp_26432000001452890041_尼勒克县孟克特水电投资有限公司_20260625113651(2).pdf 立项(1).pdf
审批流程	确认 (尼勒克县孟克特水电投资有限公司合同付款控制表-永州市智达自动控制设备有限公司.xlsx) 【主管会计（代理）】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-06-30 11:21:45 确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-06-30 11:21:50 无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名：张健 2026-06-30 11:22:05 无异议，呈请领导审批 【主管意见】 何昱珉 已同意 签名：何昱珉 2026-06-30 11:33:36 无异议，呈请领导审核 【主管意见】 李刚 已同意 签名：李刚 2026-06-30 12:10:31 同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名：冯建辉 2026-06-30 16:02:41 同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名：欧振华 2026-06-30 16:10:29 同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名：何健 2026-06-30 16:15:51 【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-06-30 16:15:51

	同意		
	【董事长】 张璐燕 已同意	签名: 张璐燕	2026-06-30 16:31:32
	抄送张文革, 李倩		
			2026-06-30 16:31:32

费用计划申请表

编制单位: 能源事业部

2026年6月29日

摘要	具体内容	备注
项目名称	孟克特电站励磁维修	
项目概况	孟克特电站1#机励磁调节柜受电网冲击, 造成发电机失磁励磁柜相关元件发热起火并损坏, 因励磁失单一供货, 现厂家技术人员已更换完成, 支付金额16749元, 其中包括技术人员技术服务费, 材料费、往返车费。	
费用 (元)	16749元	
集团公司领导意见: 张璐燕, 励磁维修已完成, 正常工作 2026.6.29 符合合同约定, 同意按单支付 冯建祥 2026.6.29 同意 2026/06/29 同意 李倩 2026.6.29		