

同意申请 20. 6/24.

费用计划申请表

编制单位：能源事业部

2026年6月9日

摘要	具体内容	备注
项目名称	孟克特水电站10KV电缆更换工程	
项目概况	因孟克特电站1#发电机10KV发电机至高压开关柜A、B、C三相电缆击穿，经拆开摇绝缘发现C相绝缘偏低造成停机，无法达到使用要求，进行更换，目前施工方已更换完成，申请资金合同总计为62000元，其中5%工抵，3%预留金，合计4960元，现申请支付57040元请领导审批！	
费用（元）	57040元	

集团公司领导意见：

检修工作已完成，电缆头试验合格，过电压保护合格。
张健 2026.6.9

符合合同约定，同步办理工抵。
冯建林 2026.6.23.

同意。
2026/06/23.

竣工结算审定签署表

工程名称	孟克特水电站10KV电缆更换工程		工程地址	尼勒克县孟克特地区							
发包人	尼勒克县孟克特水电投资有限公司		承包人	长沙泽一电气科技有限公司							
合同金额 (元)	62000元 (陆万贰仟元整)		审定日期	2026年06月10日							
报审结算金额 (元)	62000元 (陆万贰仟元整)	调整金额 (元)	<table><tr><td>核增</td><td></td></tr><tr><td>核减</td><td>0元</td></tr><tr><td>小写</td><td>62000元</td></tr></table>			核增		核减	0元	小写	62000元
核增											
核减	0元										
小写	62000元										
审定结算金额		陆万贰仟元整									
发包人：  (签字或盖章)		承包人：  (签字)		工程造价咨询企业： (盖章)							
法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)		法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)		法定代表人或其授权人： (签字或盖章)							

1、调整金额=报审结算金额-审定结算，需备注审定金额中，现付及抵账金额。

工程竣工验收表

编号:

工程名称	宝志特水电站10kV电缆更换工程施工合同			合同编号	MKT-20260603-001
开工日期	2026.6.5	完工日期	2026.6.8	验收日期	2026.6.10
验收内容	宝志特水电站10kV电缆全套施工,包含旧电缆拆除.新电缆敷设.接头制作.调试与投入运行的验收.				
各部门意见					
验收结论	符合要求合格				
验收人员签名	施工单位:	李林峰			
	设计单位:				
	监理单位:				
	建设单位:	孙明华			

- 注: 1、竣工验收单一式三份, 施工单位一份, 工程部一份, 预算部一份;
2、验收表施工单位申请验收时打印携带, 现场验收完成后当场签署;
3、验收表签署完毕后随结算资料上报;

