

工程竣工验收表

编号: 001

工程名称	托北一级水电站、塔裕拉克一级水电站引水渠破损维修工程			合同编号	HONY-20260326-001
开工日期	2026.3.27	完工日期	2026.4.9	验收日期	2026.6.16
验收内容	①托北一级水电站引水渠破损维修。 ②塔裕拉克一级水电站引水渠破损维修。				
各部门意见	①个别修补处有收缩裂缝。 ②个别处维修漏修。 ③个别伸缩缝未填补。 7月3日到现场以上问题已整改。李刚 2026.7.8 经查看整改照片，验收合格。刀明 2026.7.9				
验收结论	上述问题整改完成后报工程部及财务部复验，合格后同意验收。				
验收人员签名	施工单位: 罗文国				
	设计单位:				
	能源事业部: 李刚				
	工程管理部: 刀明				

- 注: 1、竣工验收单一式三份, 施工单位一份, 工程部一份, 预算部一份;
 2、验收表施工单位申请验收时打印携带, 现场验收完成后当场签署;
 3、整改维修工程, 施工完后后附施工前、后对比照片;
 4、验收表签署完后随结算资料上报;



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建