

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-07-22



用钉钉扫码



审批编号	202607221947000548557
创建人	卢洲
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	尊敬的公司领导： 应水利部门要求。对电站压力管道进行无损检测，我公司委托新疆观准检测科技有限责任公司对电站压力管道焊接头进行超声波检测完毕，并出具合格的检测报告，纸质文件已邮寄到现场。按照合同要求乙方全部工作完成经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的100%，即：6000元 现申请支付6000元 附：7月资金支付计划表（序号31），线下资金计划审批单，承揽合同，检测报告，发票
付款单位	新疆通力塔格拉克水电有限公司
付款总额（元）	6,000.00（陆仟元整）
支付日期	
收款单位	新疆观准检测科技有限责任公司统一社会信用代码：91650204MA79FRUQ7T 开户银行：中国工商银行股份有限公司克拉玛依白碱滩支行 银行账号：3003021009200084870 行号：102882000238
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPD3jILE67R_fNDvzNCxmwPXpPHPe7JqoKKXu83_TZAA_2841_3836.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPM4eM16EKaF_NB57NBQCwDWCjLoFLCnUKNAUCoEjgAA_1280_1950.jpg 图片内容在首页后展示
附件	阿克苏流域六个电站压力管道检测报告(1).pdf 费用计划申请表(7).pdf dzfp_26652000000761408671_新疆通力塔格拉克水电有限公司_20260722161423-6000元.pdf 签章扫描件-0.6万承揽-新疆观准检测科技有限责任公司-塔格拉克一级水电站、塔格拉克二级水电站共2座水电站的管道超声波检测工作(1).pdf
审批流程	确认 【出纳审批】 李梦鑫 已同意 签名：李梦鑫 2026-07-23 09:15:37 附线下费用计划审批单 (/lQDPM53KB2BWv8_NBQDNbt2wrW0UdFIbIrUKNODgiMr_AA_1757_1280.jpg) 卢洲 添加评论 2026-07-23 11:37:44 确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-07-23 12:30:24 无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名：张健 2026-07-23 12:30:59 无异议，呈请领导审批 【主管意见】 何昱珉 已同意 签名：何昱珉 2026-07-23 15:24:10 无异议，呈请领导审核 【主管意见】 李刚 已同意 签名：李刚 2026-07-23 15:24:24 拟同意，提请领导审批

【主管/关联部门】 贾唐迪 已同意 签名: 贾唐迪 2026-07-23 15:54:11
确保出具的检测报告符合需求并通过相关主管部门认可后, 同意支付
【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 冯建辉 2026-07-23 23:56:46
已将检测报告发至县水利局李军主任, 对其检测内容没有提出相关异议 卢洲 添加评论 2026-07-24 10:12:02
同意
【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 欧振华 2026-07-24 11:34:23
同意
【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 何健 2026-07-24 12:18:19
【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-07-24 12:18:19
同意
【董事长】 张璐燕 已同意 签名: 张璐燕 2026-07-24 14:02:25
抄送李梦鑫, 李倩 2026-07-24 14:02:26

水电站7月资金计划单

[illegible]

通力集团工程立项申请

同意 26.5/8

公司	新疆鸿昌能源投资有限公司 新疆通力塔格拉克水电有限公司	部门	能源事业部	申请人	卢洲	申请日期	2026年5月7日
工程概况：根据自治区水利厅办公室文件《关于做好2026年小水电站安全生产和安全度汛工作的通知》。第二项全面开展压力管道检测评价，每年对压力管道(钢管)开展安全监测自查，对投运满5年的压力钢管应组织第三方机构进行首次检测，之后每隔5-10年进行定期检测评价，未开展检测的电站立即组织开展，并将结果纳入电站管理档案合账，作为电站安全运行的重要依据。检测自查发现管道(钢管)受损严重，出现严重变形：压力钢管内外壁锈蚀严重，外壁出现较深蚀坑；伸缩节功能异常，漏水严重；明管运行时有明显震动，埋管存在外压失稳现象或明显变形情况；支墩、镇墩不稳定，存在位移、沉陷、开裂或破损；边坡失稳、滑移、塌方及其他后及安全运行的情况必须立即停止运行，组织专业机构进行全面检测评价；根据评价结果采取加固、更换等处置措施，未完成整改前不得恢复运行							
现场情况：乙方需自行踏勘现场，在电站停水停机阶段完成检测，运维单位人员陪同。多浪一二级相距3km，塔格拉克一二级相距2km，托北一二级相距10km，现场安全措施齐全。							
工程内容：本工程需按照自治区水利厅办公室文件《关于做好2026年小水电站安全生产和安全度汛工作的通知》中的内容对多浪一级，多浪二级，托北一级，托北二级，塔格拉克一级，塔格拉克二级电站逐项完成压力管道检测工作。							
人员要求	施工期间施工单位应配备专职管理人员1名负责现场及安全，其余管理人员可由投标人根据自身情况配置						
附：水利厅办公室《关于做好2026年小水电站安全生产安全度汛工作的通知》							
总体验收结果需达到水利局下发的文件要求						工期要求	总工期需在停水停机后完成，不等影响来水发电
						工程地点	新疆阿克苏地区温宿县
审批人意见： 同意立项 2026/05/08							

打印时间：2026-07-30 17:28

打印人：杜怡冰