



通力集团采购立项申请

同意 2026.5/8.

公司	孟克特水电开发有限公司	部门	能源事业部	申请人	张健	申请日期	2026年5月8日
立项原因： 1、孟克特电站#1机励磁调节柜受电网冲击，引起灭磁开关跳闸，发电机出口断路器未跳开，造成发电机失磁励磁柜相关元件发热起火损坏，因励磁是单一供货，附厂家材料清单。 2、维修励磁调节柜需厂家技术人员到现场，厂家人员现场技术服务费600/天（含往返行程天数），往返车船费实报实销。							
具体要求：							
材料名称	采购数量	单位	规格型号	技术标准/参数		是否附图/照片	
附厂家材料清单							
质量要求：						要求交货/完工时间	2026/5/9.
						交货地点	孟克特水电站
审批人意见： 已与励磁厂家联系，材料清单已出，需厂家现场技术服务，已套使用 张健 2026.5.8 同意 2026/05/09.							

孟特克电站双微机励磁装置
损毁更换配件清单

序号	名 称	型 号 规 格	数量	单价	金额	备 注
1	开关电源	NES-75/24V	2	350	700	
2	继电器板	ZDMER-2调节器配套PU单元	1	850	850	
3	脉冲变压器板	ZDMER-2调节器配套RU单元	1	750	750	
4	灭磁电阻器	ZX9-152/2	1	900	900	
5	交流电流变送器	6Φ5A/1.0V (替换2只WB3I411)	1	700	700	
6	电压继电器	DY-32/200V	1	280	280	
7	小型继电器	MK-3P AC220V (含底座)	1	150	150	
8	小型继电器	MK-3P DC220V (含底座)	2	150	300	
9	整流桥堆	KBPC2510	1	20	20	
10	微型断路器	TGB1N-63/3P C32A	1	30	30	
11	微型断路器	TGB1N-63/2P C32A	5	20	100	
12	熔断器	RT18-32/3P 6A (含座芯)	1	60	60	
13	熔断器	RT18-32/2P 20A (含座芯)	1	45	45	
14	熔断器	RT18-32/2P 6A (含座芯)	1	40	40	
总计 (不含税价)					4,925	

永州市智达自动控制设备有限公司
2026年5月8日