

已执行

新疆湾昌能源托北(二)级水电站(发电厂)第二种工作票

单位: 托北二级水电站 编号: TB₂-2024-001

1、工作负责人(监护人) 王立坤 班组: 二班

2、工作班人员(不包括工作负责人) 刘航宇、黎卓 共 2 人。

3、工作的变、配电站名称及设备双重名称 托北组LCU柜及公用LCU柜

工作地点或地段	工作内容
托北二级水电站中控室	更换托北组LCU柜
	更换公用LCU柜

5、计划工作时间

自 2024 年 5 月 22 日 10 时 00 分至 2024 年 5 月 22 日 22 时 00 分

6、工作条件(停电或不停电,或临近及保留带电设备名称)

托北组LCU柜和公用LCU柜停电

7、注意事项(安全措施): 在托北组LCU柜和公用区开关LCU柜之间装设遮栏并悬挂“在此工作”标示牌,托北组LCU柜额定电压为400V,进线带电部分之间安全距离是0.35m。

工作票签发人签名: 王立坤 签发日期: 2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分

8、补充安全措施(工作许可人填写):

9、确认工作票 1-8 项

工作负责人签名: 王立坤 工作许可人签名: 刘航宇

许可工作时间: 2024 年 5 月 22 日 10 时 10 分

10、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施:

工作班人员签名: 刘航宇、黎卓

11、工作票延期: 有效期延长到 2024 年 5 月 24 日 21 时 15 分

工作负责人签名: 王立坤 2024 年 5 月 24 日 9 时 00 分

工作许可人签名: 刘航宇 2024 年 5 月 24 日 9 时 10 分

12、工作票终结

全部工作于 2024 年 5 月 24 日 21 时 15 分结束。

工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

工作负责人签名: 王立坤 2024 年 5 月 24 日 21 时 30 分

工作许可人签名: 刘航宇 2024 年 5 月 24 日 21 时 30 分

13、备注



已执行

新疆鸿昌能源托北(二)级水电站(发电厂)第二种工作票

单位: 托北二级水电站 编号: JB-2024-002

1. 工作负责人(监护人) 叶依尼 班组: 一值

2. 工作班人员(不包括工作负责人) 艾力西尔·胡加木 共 2 人

3. 工作的变、配电站名称及设备双重名称 2#机组LCU柜

工作任务	工作地点或地段	工作内容
托北二级水电站中控室	变换2#机组LCU柜	

5. 计划工作时间

自 2024 年 5 月 25 日 10 时 00 分至 2024 年 5 月 25 日 22 时 00 分

6. 工作条件(停电或不停电,或临近及保留带电设备名称)

2#机组LCU柜/作色

7. 注意事项(安全措施): 在2#机组LCU柜周围悬挂设置“禁止合闸有人工作”标示牌,2#机组LCU柜高压等级400V,设备带电部分的安全距离是0.30m,1#机组LCU柜及公用开关LCU柜带电,防止误入带电间隔。

工作票签发人签名: 石玉宁 签发日期: 2024 年 5 月 24 日 19 时 00 分

8. 补充安全措施(工作许可人填写):

9. 确认工作票 1--8 项

工作负责人签名: 叶依尼 工作许可人签名: 艾力西尔

许可工作时间: 2024 年 5 月 25 日 10 时 10 分

10. 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施:

工作班人员签名: 艾力西尔·胡加木

11. 工作票延期: 有效期延长到 2024 年 5 月 26 日 20 时 00 分

工作负责人签名: 叶依尼 2024 年 5 月 26 日 19 时 20 分

工作许可人签名: 艾力西尔 2024 年 5 月 26 日 19 时 30 分

12. 工作票终结

全部工作于 2024 年 5 月 26 日 19 时 30 分结束。

工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

工作负责人签名: 叶依尼 2024 年 5 月 1 日 19 时 10 分

工作许可人签名: 艾力西尔 2024 年 5 月 1 日 19 时 10 分

13. 备注